



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ЗАО «Краснополянская птицефабрика»

Попович И.М.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
НА ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ
«ЕРЕМИНО-ХЛЕБНИКОВО», ПРИНАДЛЕЖАЩЕЙ ЗАО «КРАСНОПОЛЯНСКАЯ
ПТИЦЕФАБРИКА»**

**ТУ № 1
От 14.01.2014г.**

Объект: ДНП «Бригантина»

Адрес: Московская область, Мытищинский район, западнее д.Новосельцево.

Заказчик: ДНП «Бригантина».

Расчетное водоотведение –12м³ в сутки

1. Произвести оплату за подключение Объекта к хозяйственно - бытовой канализации ЗАО «Краснополянская птицефабрика» для транзита сточных вод согласно тарифам, установленными ПРИКАЗОМ № 62Т от 29.12.2011г. по ЗАО «Краснополянская птицефабрика», в сумме: 812 220 рублей
2. Точку подключения к канализационной сети определить проектом.
3. Проект (наружные сети и сооружения, внутренние сети) собственной хозяйственно - бытовой канализации Заказчик обязан согласовать с ЗАО «Краснополянская птицефабрика» и со всеми заинтересованными организациями.
4. Один экземпляр проектной документации (наружные сети и сооружения, внутренние сети) хозяйственно-бытовой канализации Заказчик обязан сдать ЗАО «Краснополянская птицефабрика» для осуществления технического надзора за строительством.
5. В местах прохождения дорог через канализационный коллектор установить короба, защищающие от продавливания трубопровода, и согласовать проект по дорожной развязке с ЗАО «Краснополянская птицефабрика».
6. Установить приборы учета и своевременно производить поверку приборов учета согласно паспортным данным (в случае несвоевременной поверки прибор считается неисправным).
7. Заключение договора на транзит сточных вод с ЗАО «Краснополянская птицефабрика».
8. Представить копию договора с МУП «Инженерные сети» г. Долгопрудный на оказание канализования сточных вод.
9. Строительные, пусконаладочные работы, прямо-сдаточные испытания должны быть выполнены организациями, имеющими соответствующие разрешения и допуски.
10. Прямо-сдаточную, исполнительную документацию оформить и согласовать в установленном порядке.
11. Один экземпляр исполнительной документации на введение в эксплуатацию сетей и сооружений хозяйственно- бытовой канализации передать ЗАО «Краснополянская птицефабрика».
12. Срок действия настоящих технических условий- 2года. По истечении срока действия технические условия могут быть изменены.
13. Выполнение требований настоящих технических условий является обязательным. В случае невыполнения или неполного выполнения какого либо пункта, настоящие технические условия утрачивают силу и не подлежат применению.

Главный инженер
ЗАО «Краснополянская птицефабрика»

Ашихмин А.В.