



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И  
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(наименование территориального органа)

**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМУ ЗАКЛЮЧЕНИЮ**

№ 50.99.20.000.Т.000041.07.13 ОТ 03.07.2013 г.

Проект организации зон санитарной охраны источника водоснабжения водозаборного узла ДНП  
"Бригантина" по адресу: Московская область, г. Мытищи, Шараповский проезд, д. 15.

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Московской области, рассмотрев экспертное заключение ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области" от 22.05.2013 г, № 2082-16 по проекту организации зон санитарной охраны источника водоснабжения водозаборного узла ДНП "Бригантина" по адресу: Московская область, г. Мытищи, Шараповский проезд, д. 15, установило.

Строительство водозаборного узла планируется осуществить на территории ДНП "Бригантина", расположенного в 0.7 км западнее д. Новосельцево в Мытищинском районе Московской области. Канализование хоз-бытовых сточных вод в объеме 25м<sup>3</sup>/сут планируется на собственные очистные сооружения, расположенные в западной части территории поселка в 600м от ВЗУ. Бытовой мусор и ТБО собираются в металлические контейнеры, установленные на специальные площадки с твердым покрытием. Скважина будет пробурена на касимовский водоносный горизонт. Мощность касимовского горизонта составляет 35м. Водоупорной кровлей касимовского водоносного горизонта являются юрские глины. При заборе воды 6м<sup>3</sup>/час динамический уровень ожидается на глубине 82м. Производительность ВЗУ составляет около 25 куб м/сутки. Оборудование ВЗУ соответствует СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". Для доведения качества воды до норм СанПиН 2.1.4.1074-01 по содержанию железа на ВЗУ намечается установка азраторов VI-Mg 36x72AIR (2 шт.) и автоматического фильтра-обезжелезивателя VI-RM-Mg 42x72 (4 шт.). Проектом предлагается 1 пояс зоны санитарной охраны установить в границах существующего ограждения ВЗУ 30.0м x 40.0м с размерами от скважины - 15м, от павильона, азраторов, фильтров-обезжелезивателей - 12.5м; 2-й - 65 м, 3-й - 477 м.

Предусмотренные в проекте мероприятия по организации 3-х поясов зон санитарной охраны ВЗУ соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения"



Главный государственный санитарный врач  
(заместитель главного государственного санитарного врача)

**О.В.БОГАТИКОВА**

